

Протокол испытаний № 7636/В/02/05 от 23.04.2019

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350078 г.Краснодар, ул.
Гоголя/Рашилевская 56/1/61/1

Аттестат аккредитации: №РОСС
RU.0001.511928 от 24.01.2017г.

Место проведения испытаний:
352900 г. Армавир, ул. Ленина 26
Тел. (86137) 3-87-53.
Факс((86137) 3-99-18

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ Армавирского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Краснодарском крае»
Б.Ю.Куралесов



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды питьевой

№ 7636/В/02/05 от 23.04.2019

Заказчик: Администрация Надеженского сельского поселения

Юридический адрес заказчика: Отрадненский район, ст. Надежная, ул. Кооперативная, 35

Наименование предприятия/объекта: Администрация Надеженского сельского поселения

Фактический адрес отбора проб: Отрадненский район, ст. Надежная, в/к ул. Кооперативная, 21

Принадлежность водопровода: Администрация Надеженского сельского поселения

№ акта отбора проб: 7636

Кем отобрана проба: помощник врача Стороженко И.Н.

Дата и время отбора проб: 19.04.2019г 9ч55мин

Дата и время доставки проб: 19.04.2019г 10ч10мин

Основание: заявление

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 - 2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.10-74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. контроль качества»

Код пробы: № 7636/В/02/05

Вид источника: подземный

Место взятия пробы: ст. Надежная, водопроводная сеть, в/к ул. Кооперативная, 21

Температура воды при отборе пробы: +15°C

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы электронные Scout SPS 202 F, свидетельство о поверке № 42-05-0582-18, от 21.09.2018 до 20.09.2019

Спектрофотометр ПЭ5400ВИ, свидетельство о поверке №42-5-0635-18, от 24.09.2018 до 23.09.2019

Термостат суховоздушный ТС-80М-2, свидетельство о поверке №31, от 28.09.2018 до 27.09.2019

Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ, свидетельство о поверке №29 от 28.09.2018 до 27.09.2019

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний №7636/В/02,05

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределённость)
1	2	3	4	5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1,0мл	Не более 50	20
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100мл	отсутствие	Не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	Не обнаружено
Коли фаги	МУК 4.2.1018-01	БОЕ в 100мл	отсутствие	Не обнаружено

Заведующая микробиологической лабораторией

подпись

Т.А. Шмиголь

ФИО

Дата начала испытания: 19.04.2019

Дата окончания испытания: 22.04.2019

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
Пробы, состояние упаковки и т.п.)
Комментарии:

Автотранспортом, сумка-холодильник, стеклянная стерильная бутылка 0,5л

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимале.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Код пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
7636/В/02,05	запах 20 ⁰	ГОСТ Р 57164-2016	баллы	не более 2	0
	запах 60 ⁰	ГОСТ Р 57164-2016	баллы	не более 2	0
	мутность	ГОСТ Р 57164-16	мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58
	привкус	ГОСТ Р 57164-16	баллы	не более 2	0
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____					
				Т.А. Сухова	
			подпись	ФИО	

Дата начала испытания: 19.04.2019

Дата окончания испытания: 23.04.2019

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
Комментарии:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 0272/03 от «25» апреля 2019 года

к протоколу лабораторных испытаний (измерений)
№ 7636/В/02/05 от 23.04.2019г

Отобранный образец водопроводной питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач по ОГ



Некраса Е.И.