

Протокол испытаний № 13905/В/02/05 от 28.06.2019г

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350078 г.Краснодар, ул. Гого-
ля/Рашипилевская 56/1/61/1

Место проведения испытаний:

352900 г. Армавир, ул. Ленина 26

Тел. (86137) 3-87-53.

Факс (8861-37)3-99-18

Аттестат аккредитации: №РОСС
RU.0001.511928 выдан 24.01.2017

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды питьевой

№ 13905/В/02/05 от 28.06.2019г

Заказчик: Администрация Надеженского сельского поселения

Юридический адрес заказчика: Отрадненский район, ст. Надежная, ул. Кооперативная, 35

Наименование предприятия/объекта: водопровод ст. Надежная

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Надежная, водозабор перед
подачей в сеть

Принадлежность водопровода: Администрация Надеженского сельского поселения

№ акта отбора проб 13905

Кем отобрана проба: Помощник врача Стороженко И.Н.

Дата и время отбора проб: 26.06.2019 в 9ч 20мин

Дата и время доставки проб: 28.06.2019 в 11ч 00мин

Основание: заявление

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб»

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».

Код пробы: 13905/В/02/05

Вид источника: подземный

Место взятия пробы: ст. Надежная, водозабор перед подачей в сеть

Температура воды при отборе пробы 15°C

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы электронные Scout SPS 202F, св-во о повер № 42-5-0582-18 от 21.09.2018г. до 20.09.2019г.

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, св-во о повер № 42-5-0635-18 от 24.09.2018г. до 23.09.2019г

Термостат суховоздушный ТС-80М-2, св-во о повер № 31 от 28.09.2018г. до 27.09.2019г

Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ, св-во о повер № 29 от 28.09.2018г. до 27.09.2019г

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1,0мл	Не более 50	18
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100мл	отсутствие	Не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено
Коли фаги	МУК 4.2.1018-01	БОЕ в 100мл	отсутствие	Не обнаружено

Заведующая микробиологической лабораторией

Т.А.Шмиголь

подпись

ФИО

Дата начала испытания: 26.06.2019г.

Дата окончания испытания: 28.06.2019г.

Дополнительные сведения
(условия транспортировкиАвтотранспортом, сумка-холодильник, бутылка пластиковая 1,5; стерильная
стеклянная бутылка 0,5лпробы, состояние упаковки
и т.п.):


Комментарии:

нет

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
запах 20 ⁰	ГОСТ Р 57164-16	баллы	не более 2	0
запах 60 ⁰	ГОСТ Р 57164-16	баллы	не более 2	0
мутность	ГОСТ Р 57164-16	мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58
привкус	ГОСТ Р 57164-16	баллы	не более 2	0
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Т.А. Сухова				
			подпись	ФИО

Дата начала испытания: 27.06.2019

Дата окончания испытания: 28.06.2019

Дополнительные сведения

(условия транспортировки

пробы, состояние упаковки

Комментарии:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 0501/03 от «03» июля 2019 года

**к протоколу лабораторных испытаний (измерений)
№ 13905/B/02/05 от 28.06.2019г**

Отобранный образец водопроводной питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач по ОГ



Некраса Е.И.

Протокол испытаний № 13906/В/02/05 от 28.06.2019г

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человекаФедеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350078 г.Краснодар, ул.Гого-
ля/Раппиневская 56/1/61/1Место проведения испытаний:
352900 г. Армавир, ул. Ленина 26

Тел. (86137) 3-87-53.

Факс (8861-37)3-99-18

Аттестат аккредитации: №РОСС
RU.0001.511928 выдан 24.01.2017

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды питьевой

№ 13906/В/02/05 от 28.06.2019г

Заказчик: Администрация Надеженского сельского поселения

Юридический адрес заказчика: Отрадненский район, ст. Надежная, ул. Кооперативная, 35

Наименование предприятия/объекта: водопровод ст. Надежная

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Надежная, ул. Кооперативная, 21, в/колонка

Принадлежность водопровода: Администрация Надеженского сельского поселения

№ акта отбора проб 13906

Кем отобрана проба: Помощник врача Стороженко И.Н.

Дата и время отбора проб: 26.06.2019 в 9ч 20мин

Дата и время доставки проб: 26.06.2019 в 11ч 00мин

Основание: заявление

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб»

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Код пробы: 13906/В/02/05

Вид источника: подземный

Место взятия пробы: ст. Надежная, в/ сеть, ул. Кооперативная, 21

Температура воды при отборе пробы 15°C

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы электронные Scout SPS 202F, св-во о повер № 42-5-0582-18 от 21.09.2018г. до 20.09.2019г.

Спектрофотометр ПЭ 5400БИ, св-во о повер №42-5-0635-18 от 24.09.2018г. до 23.09.2019г

Термостат суховоздушный ТС-80М-2, св-во о повер № 31 от 28.09.2018г. до 27.09.2019г

Термостат суховоздушный ТС- 1/80 СПУ, св-во о повер № 29 от 28.09.2018г. до 27.09.2019г

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1,0мл	Не более 50	20
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100мл	отсутствие	Не обнаружено
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено
Коли фаги	МУК 4.2.1018-01	БОЕ в 100мл	отсутствие	Не обнаружено

Заведующая микробиологической лабораторией

Т.А.Шмиголь

подпись

ФИО

Дата начала испытания: 26.06.2019г.

Дата окончания испытания: 28.06.2019г.

Дополнительные сведения

(условия транспортировки

Автотранспортом, сумка-холодильник, бутылка пластиковая 1,5; стерильная стеклянная бутылка 0,5л

пробы, состояние упаковки

и т.п.):

Комментарии:

нет

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
запах 20 ⁰	ГОСТ Р 57164-16	баллы	не более 2	0
запах 60 ⁰	ГОСТ Р 57164-16	баллы	не более 2	0
мутность	ГОСТ Р 57164-16	мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58
привкус	ГОСТ Р 57164-16	баллы	не более 2	0
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
			подпись	ФИО

Дата начала испытания: 27.06.2019

Дата окончания испытания: 28.06.2019

Дополнительные сведения

(условия транспортировки

пробы, состояние упаковки

Комментарии:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 0502 /03 от «03» июля 2019 года

к протоколу лабораторных испытаний (измерений)
№ 13906/B/02/05 от 28.06.2019г

Отобранный образец водопроводной питьевой воды соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене



Некраса Е.И.